

전력계 배율 변경 전까지는 변경 전 값을 입력하시고 변경 후에는 변경된 값을 입력하시면 됩니다. 예시를 참고하시면 이해하기 쉽습니다.

※ 입력순서

[변경전까지 시설운전사항을 입력] → [배율과 수량 수정] → [변경후의 시설운전사항을 입력]

※ 시스템에 직접 입력, 엑셀 업로드 모두 반드시 위의 순서대로 입력하여야 합니다.(전력계 배율은 시설현황에서 가져오는 데이터이므로 엑셀양식에서 배율을 수정한다 하더라도 시설현황에 있는 수치로 저장됩니다.)

[예시]

방지시설에 적산전력계 수량이 2개가 있고 배율이 2019년 1월 20일에 각각 10, 20 → 11, 22로 변경되었을 경우

<시설운전사항>

일자	적산전력계 번호 (자동출력)	전력계 배율 (자동 출력)	전력 검침량(kWh)
20190118	1	10	1000
20190118	2	20	1000
20190119	1	10	1010
20190119	2	20	1010



<시설현황>

시설현황 → 방지시설 → 배율 수정



<시설운전사항>

일자	적산전력계 번호 (자동출력)	전력계 배율 (자동 출력)	전력 검침량(kWh)
20190120	1	11	1020
20190120	2	22	1020
20190121	1	11	1030
20190121	2	22	1030